

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 14-020-6 SVGW

Antragsteller: Raric AG, CH-3186 Düringen
Hersteller: YO Bronze Enterprise Co., TW-Changhua
Vertreter / Vertreiber: Raric AG, CH-3186 Düringen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **14-020-6** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, diverse Verbindungen
Bezeichnung: Gewindefittings aus Rotguss
Typen:

4.0090,	4.0091,	4.0092,	4.0094
4.0120,	4.0121,	4.0130,	4.0131
4.0180,			
4.0240,	4.0241,	4.0245,	4.0246
4.0270,	4.0280,	4.0290,	4.0292
4.0300,	4.0330,	4.0331,	
4.0526,	4.0530		

Nennweite: Rp/R ¼" - 2"

Anschlüsse: Rp/R gemäss ISO 7-1

Zertifizierungsgrundlage: DVGW GW 6 (2014)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **30.09.2023**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- Gewindeverbindungen bis zur Nennweite von max. DN 50 (= 2")
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.3).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 20.06.2018